Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 24973/2026

Zákazník : Pelhřimovská vodárenská s.r.o.
Radětínská 1158
393 01 Pelhřimov

Číslo zakázky : 12278
Příjem vzorku : 22.4.2026 11:54
Vyšetření vzorku : 22.4.2026 - 18.5.2026
Číslo jednací : ZU/40567/2023
Číslo spisu : S-ZU/40567/2023
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : J0036A21 - pitná, surová voda - rok 2026/2027 - Dodatek č.2 a č.3 a č.4

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	**41764**
Datum odběru:	22.4.2026 **Čas odběru:** 7:22
Název vzorku:	veřejný vodovod
Místo odběru:	Pejškov, výtokový stojan, GPS: 50.05625741607329N, 14.418560849006075E
Matrice:	voda pitná
Vzorkoval:	Kruchňová Iva
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)
Způsob odběru:	bodový vzorek
Účel odběru:	krácený rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů, příloha 5
Množství vzorku:	1,1 l

Místní měření
(měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor volný	<0,05	mg/l	max.0,30	A	SOP OV 008.01	-
teplota vzorku	6,4	°C	8 - 12 (DH)	A	SOP OV 042	1°C

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
amonné ionty	<0,060	mg/l	max.0,5	A	SOP OV 064 [6]	-
barva	<5	mg/l Pt	max.20	A	SOP OV 064.02 [6]	-
bromičnany	<3	µg/l	max.10	A	SOP OV 003 [6]	-
TOC	<1,0	mg/l	max.5,0	A	SOP OV 307 [6]	-
dusičnany	<2,0	mg/l	max.50	A	SOP OV 064.03 [6]	-
dusitany	<0,060	mg/l	max.0,50	A	SOP OV 064.04 [6]	-
chlorečnany	203	µg/l	max.250	A	SOP OV 003 [6]	15%
chloritany	<15,0	µg/l	max.250	A	SOP OV 003 [6]	-
suma chlorečnany a chloritany	203	µg/l	max.250	A	SOP OV 003 [6]	15%
chuť	přijatelná	-	přijatelná	A	SOP OV 062 [6]	-
konduktivita (25°C)	19,1	mS/m	max.125	A	SOP OV 011 [6]	10%
mangan	0,0006	mg/l	max.0,050	A	SOP OV 201 [6]	20%
pach	přijatelný	-	přijatelný	A	SOP OV 062 [6]	-
pH	6,7	-	6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 [6]	0,2
zákal	<0,20	ZF(n)	max.5	A	SOP OV 044.01 [6]	-
železo	0,021	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201 [6]	20%
17-beta-estradiol	<0,80	ng/l	max.1 (SH)	SA	LC 29 (U.S.EPA 539; U.S.EPA 1694)	-
nonylfenol	<100	ng/l	max.300 (SH)	A	SOP OV 327.12 [3]	-

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření						
Ukazatel	**Hodnota**	**Jednotka**	***Limit**	**TYP**	**Použitá metoda**	**Nejistota**
intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 906 [6]	-
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900 [6]	-
koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900 [6]	-
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/ml	max.200	A	SOP OV 908 [6]	-
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/ml	max.40	A	SOP OV 908 [6]	-

*** Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:**
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Výrok o shodě:
SH - směrná hodnota, je předmětem výroku o shodě
DH - doporučená hodnota, není předmětem výroku o shodě.

Poznámka k odběru: Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

Poznámky k analýze:
Pach: stupeň 0
Chuť: stupeň 0

Upřesnění SOP

SOP OV 003	(ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01	(návod firmy HACH)
SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062	(ČSN 75 7340)
SOP OV 064.02	(návody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03	(návody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04	(návody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201	(ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 307	(ČSN EN 1484)
SOP OV 327.12	(ČSN EN ISO 18857-1)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906	(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

[3] - analýzy provedeny pracovištěm Karviná (tř. Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov)

[6] - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Jana Soukupová
Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Soukupová
Počet stran: 3
Dne: 18.5.2026

Ing. Petra Trnková
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

Ing. Petra Trnková
19.05.2026 10:21:52
Digitálně podepsal
Ing. Petra Trnková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



konec protokolu